

GUESCHART SAEP

Amiens, le 18 juin 2020

MONSIEUR LE PRESIDENT
GUESCHART SAEP
rue du chateau d'eau
80150 GUESCHART

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	jeudi 04 juin 2020 à 14h34
Unité de gestion		00108668		par :	2AL
Installation	UDI	000952	GUESCHART SAEP	Type visite :	D1
Point de surveillance	P	0000001723	CONTEVILLE UDI	Commune :	CONTEVILLE
Localisation exacte			CENTRE BOURG AB		
			5 RUE D'AUXI 80370 CONTEVILLE MITIGEUR CUISINE		

inférieure supérieure inférieure supérieure

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L' AISNE

Type de l'analyse : PCLAT

Code SISE de l'analyse : 00108776

Référence laboratoire : H_CS20.5945.3

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

DIVERS MINERAUX

Perchlorate	2,2 µg/L				
-------------	----------	--	--	--	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00108668)

L'analyse a révélé la présence de perchlorate dans une concentration toutefois inférieure au seuil de 4µg/l, seuil de restriction d'usage pour les nourrissons recommandé par l'Anses.

Pour la Préfecture et par délégation,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Andani ANDJILANI

ARRIVÉ LE
25 JUN 2020

SIAEP de GUESCHART