

GUESCHART SAEP

Amiens, le 14 octobre 2021

MONSIEUR LE PRESIDENT
GUESCHART SAEP
rue du chateau d'eau
80150 GUESCHART

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	lundi 04 octobre 2021 à 10h21
Unité de gestion		00113232		par :	2AL
Installation	0079		GUESCHART SAEP	Type visite :	D1
Point de surveillance	UDI	000865	GUESCHART BOUFFLERS UDI	Commune :	NOYELLES-EN-CHAUSSEE
Localisation exacte	S	0000001570	CENTRE BOURG		
			2 BIS RUE DE L ZGLISE MITIGEUR CUISINE		

	Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
	Température de l'eau	15 °C				25,00
	Température de mesure du pH	14,5 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
	pH	7 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
	Conductivité à 25°C	800 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
	Chlore libre	0,22 mg(Cl ₂)/L				
	Chlore total	0,24 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00113337

Référence laboratoire : H_CS21.7944.1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
	Aspect (qualitatif)				
	Coloration	<5 mg(Pt)/L			15,00
	Couleur (qualitatif)	0 Qualit.			
	Odeur (qualitatif)	0 Qualit.			
	Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU			2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
	Ammonium (en NH ₄)	<0,050 mg/L			0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
	Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL			
	Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	20 n/mL			
	Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)			0
	Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)	0		
	Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)	0		

PLV : 00113232 page : 2

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00113232)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Préfecture et par délégation,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Andani ANDJILANI



ARRIVÉ LE
28 OCT. 2021

SIAEP de GUESCHART